

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

प्रधानाचार्य श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल विल्ला रोड बौंदा से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	श्री सुधीर कुमार
एकत्र करने का दिनांक	23-11-2025
प्राप्त होने का दिनांक	24-11-2025
विश्लेषण का दिनांक	26-11-2025
जल प्राप्ति का स्थान	सबमसिबल
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.003
शिकत्याम तिक्ताति भाग(एल्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
37 से०से० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जाब) पी०पी०एम०	0.2
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	344.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	258.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	86.0
प्रखलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	188.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	124.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	64.0
नीरेय भाग(क्लोराईड्स) पी०पी०एम०	36.0
भूधित भाग(नाईट्राईड्स) पी०पी०एम०	नहीं
भूधिय भाग(नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	2.6
पलोरीन एजफलोराइड पी०पी०एम०	0.2
रजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या -350/D/6352

दिनांक: 04-12-2025

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधानाचार्य श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल विल्ला रोड बौंदा।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बौंदा।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, बौंदा।

वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

PRINCIPAL
S G R R. PUBLIC SCHOOL
BANDA (U.P.)

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ

प्रधानाचार्य श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल चिल्डा रोड बौदा से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु का परिणाम नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद - श्री सुधीर कुमार

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक एवं समय	प्रति होने का दिनांक तथा आपन (इकटूलेरन्)	जल प्राप्ति का स्थान	प्लास पर के मादल का बलन प्रति मिली लीटर पानी (Colony count on Nut. Agar)	Presumptive coliform count				जोड़ित संभाव्य कोलेफॉर्म संख्या / 100 मिलीलीटर पीपिंग जल से (एमपीएलसी कोलेफॉर्म / 100 मिलीलीटर)	20°C पर 24 घंटे / 37°C	असंश्लिष्ट या अवश्लिष्ट नीरजी भाग 10 लाख में (Residual Chlorine) P.P.M.	अभुक्ति
					प्राथमिक	50	10	1				
310/ 200	23-11-2025	24-11-2025	सबमर्सिबल	48 घंटे में 37 सेल्सियस तापमान पर 72 घंटे में 37 सेल्सियस तापमान पर	सली गर्द फलनली की संख्या	1	5	5				संतोषप्रद
				08	14	11	0	1	0	-	नहीं	

संख्या 6481 दिनांक 09-12-2025

1-प्रधानाचार्य श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल चिल्डा रोड बौदा ।

2-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बौदा ।

3-नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद बौदा ।

वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०
लखनऊ

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०
लखनऊ

PRINCIPAL
GURU RAM RAJ PUBLIC SCHOOL
BANDA, U.P.